



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности по Шпаковскому району Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
г. Михайловск пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-01-01, факс 8(86553) 6-19-24

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС  
России по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

**Предписание № 135/1/82**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
МКДОУ «Детский сад №32»**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Шпаковского района по пожарному надзору № 135 от « 16 » мая 2016 года,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
10 час. 00 мин. по 11 час.00 мин. «26» мая 2016 г. проведена проверка инспектором Шпаков-  
ского района по пожарному надзору л-том внутренней службы Бутко А.Ю. в отношении МКДОУ  
«Детский сад №32» по адресу: Шпаковский р-н, с. Пелагиада ул. Ленина, 71  
совместно с Козловой М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-  
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова-  
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является  
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответ-

№ Пред-писания	Вид нарушения обязательных тре-бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выяв-ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Фе-дерации и (или) нормативного документа по пожарной без-опасности, тре-бования которо-го (-ых) нару-шены	Срок устра-нения нарушения обязатель-ных требо-вания по-жарной без-опасности	Отметка (под-пись) о выполнении (указы-вается только выпол-нение)
1	2	3	4	5
1	Предусмотреть выходы на кровлю че-рез противопожарные люки 2-го типа размерами не менее 0,6x0,8 м.	п.8.4. СНиП 21.01.97.	01.12.2016	

ствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ-ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без-действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД Бутко А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)  
М.Л.П.\*

«06» 06 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«06» 06 2016 г.

Козлова М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

инспектор ОНД Бутко А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)  
М.Л.П.\*

«06» 06 2016 г.  
Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Козлова М.А.

(должность, фамилия, инициалы)